

Ausschreibungstext - Fingerschutztüren und -zargen

Küffner Fingerschutztürelement Typ FST mit HFI

Deutsches Patent (DE102010012357B4)

Europäisches Patent (EP2806094)

Gesamtelement geprüft für Beanspruchungsgruppe 4 (Extrem) nach DIN EN 1192

Türblatt mit Klimaklasse II nach RAL-GZ 426, bzw. Prüfklima b nach DIN EN 1121

Türelement dauerfunktionsgeprüft Klasse 7 nach DIN EN 12400 mit 500.000 Öffnungszyklen

TÜV-Rheinland - DIN CERTCO „barrierefrei“ zertifiziert

bestehend aus Fingerschutzzarge, Fingerschutztürblatt und Beschlägen

Fingerschutz-Profilzarge

Fingerschutz-Profilzarge Typ HFI für Fingerschutztürblatt stumpf (ungefälzt), einschalige Zargenkonstruktion für den Einbau in Holzprofile, Spiegelbreite Bandseite 35mm, Kantenradien 17,5mm, Sicke inklusive Wandanschlussdichtung 39mm, Falzbreite 15mm, Zarge als Eckzarge zur Kombination mit Holzstockprofilen, Holzumfassungszargen oder Holzglaswände,

Material Aluminium mit nachweisbarer CO₂-Bilanz von ≤ 4kg CO₂ / kg Alu, Materialdicke tragende Teile 3mm, aus Aluminium-Strangpressprofilen der Legierung (AlMgSi0,5) EN AW-6060 T66 nach EN 573-3 und EN 755-2, Formtoleranzen nach EN 12020-2,

Zarge auf Gehrung geschnitten, mit Stahleckwinkeln werkseitig unsichtbar verschraubt und verklebt, Kleber eingefärbt passend zur Zargenoberfläche, Fallen- und Riegelfräsung, vorgerichtet zur Verschraubung in die Holzstockprofile, sowie mind. 2 Stück in die Zarge integrierte Aufnahmen für Fingerschutztürbänder, sowie ...*(gemäß Detailbeschreibung Fingerschutzzarge)*

Fingerschutzzarge (Detailbeschreibung)

Zargenoberfläche:

naturfarbig eloxiert E6EV1

farbig eloxiert E6 ... _____

(gemäß Eloxalkarte – Hellgold, Messing, Hellsilber, Neusilber, Hell-, Mittel- oder Dunkelbronze, Schwarz)

pulverbeschichtet nach RAL-Farbskala (seidenglänzend 70-85)

pulverbeschichtet nach Küffner-TREND-Farbkarte in Feinstruktur matt _____

pulverbeschichtet nach DB-Farbskala _____

pulverbeschichtet nach NCS-Farbskala _____

Farbe der Zargen-Falzdichtung:

schwarz

grau

Farbe der Zargen-Wandanschlussdichtung:

schwarz

grau

weiss

Sonderzubehör *:

Edelstahl-schließblech 3mm mit abgerundeter Fallenführung für Standardschloss, bündig im Zargenfalz

Elektro-Türöffner mit Edelstahl-schließblech und Fallenführung, in Zargenfalz integriert, Typ Profix _____

Magnetkontakt vorgerichtet für Einbau in Zargenfalz, Typ _____

* Hinweis: Ausnehmungen am Holzstockprofil bauseits

Ausschreibungstext - Fingerschutztüren und -zargen

Fingerschutztürblatt

Fingerschutztürblatt Typ FST42S, mit Dicke ab 42mm stumpf (ungefälzt), mit integrierten, elastischen Fingerschutzprofilen an der Hauptschließkante und Nebenschließkante, Ausführung mit Spezialhohlkammerdämpfungsprofil, vertikal in die Bandkante sowie die Schlosskante des Türblattes integriert, für die Prävention von schweren Verletzungen an Scher- und Quetschbereichen zwischen Türblatt und Türzarge, insbesondere im Spalt zwischen Türblattkante und Zargenfalz, sowie zwischen Bandkante und Zargenfalz, Türblattausführung mit 4-seitig umlaufenden, verdeckten Verstärkungsrahmen, Türblattkante und Oberfläche *gemäß Detailbeschreibung*, einseitig aufgehend, mit Öffnungswinkel nahezu 180°, inkl. Küffner-Fingerschutzbänder aus Edelstahl, mit massiver Aluminiumhülse 80mm hoch, 2 Stück je Türflügel, zur flächenbündigen Einbindung in die Zargengeometrie, mit 3-dimensional verstellbaren Bandunterkonstruktionen, in der Türkante integriert und abgesichert durch das elastische Fingerschutzprofil, inkl. hochwertigem Objekt-Einsteckschloss mit Falle und Riegel, Klasse 3 mit Flüsterqualität und Edelstahlstulp, Dornmaß 65mm, für 8mm Nussquerschnitt, Abstand 72mm, (*gemäß Detailbeschreibung Fingerschutztürblatt*)

Fingerschutztürblatt (Varianten)

- STANDARD
 EXKLUSIV

Fingerschutztürblatt STANDARD

Merkmale: Türblattoberfläche Deckschicht 0,8mm HPL-Schichtstoff oder RAL-lackiert mit Deckplatte ca. 3,5mm HDF, Türblattkante ABS Anleimer 2mm, passend zur HPL-Oberfläche, Türblatt standardmäßig Klimaklasse II (Prüfklima „b“ gemäß DIN EN 1121), sowie mechanischer Beanspruchungsgruppe 4 („E“ Extrem nach DIN EN 1192)

Türblattausführung:

- 1-flg. dichtschießend 42mm (leichte Ausführung mit Röhrenspaneinlage)
 1-flg. dichtschießend 42mm (mittelschwere Ausführung mit Vollspaneinlage)
 1-flg. dichtschießend 42mm mit Feuchtraumeignung nach RAL RG 426/3
 1-flg. dichtschießend 42mm mit Nassraumeignung in Anlehnung an RAL 426/3
 1-flg. dichtschießend 42mm mit Schallschutzfunktion Rw 32dB (SK I, Rw,P 32dB)
 1-flg. dichtschießend 42mm mit Schallschutzfunktion Rw 37dB (SK II, Rw,P 37dB)
 1-flg. dichtschießend 70mm mit Schallschutzfunktion Rw 42dB (SK III, Rw,P 42dB),
sowie zusätzlichen Anschlagprofil Typ ZAP für 2. Dichtungsebene der Fingerschutzzarge
- 2-flg. dichtschießend 57mm (leichte Ausführung mit Röhrenspaneinlage)
 2-flg. dichtschießend 57mm (mittelschwere Ausführung mit Vollspaneinlage)
 2-flg. dichtschießend 57mm mit Schallschutzfunktion Rw 32dB (SK I, Rw,P 32dB)
 2-flg. dichtschießend 57mm mit Schallschutzfunktion Rw 37dB (SK II, Rw,P 37dB)
 2-flg. dichtschießend 70mm mit Schallschutzfunktion Rw 42dB (SK III, Rw,P 42dB),
sowie zusätzlichen Anschlagprofil Typ ZAP für 2. Dichtungsebene der Fingerschutzzarge

Türblattoberfläche:

- HPL-Schichtstoff 0,8mm aus Resopal Türenkollektion _____
 HPL-Schichtstoff 0,8mm des Herstellers _____

Türblattkante (auf Türfunktion ist zu achten):

- ABS Anleimer 2mm, passend zur HPL-Oberfläche
 ABS-Dekor Anleimer 2mm, Buche, Eiche, Ahorn, etc. _____
 Massivholz Anleimer 2mm, Buche, Eiche, Ahorn, klarlackiert _____

Fingerschutztürblatt EXKLUSIV

Merkmale: Türblattoberfläche Deckschicht Echtholz furniert mit Deckplatte ca. 3,5mm HDF, Türblattkante Massivholz, Türblatt standardmäßig Klimaklasse II (Prüfklima „b“ gemäß DIN EN 1121), sowie mechanischer Beanspruchungsgruppe 4 („E“ Extrem nach DIN EN 1192)

Türblattausführung:

- 1-flg. dichtschießend 42mm (leichte Ausführung mit Röhrenspaneinlage)
 1-flg. dichtschießend 42mm (mittelschwere Ausführung mit Vollspaneinlage)
 1-flg. dichtschießend 42mm mit Schallschutzfunktion Rw 32dB (SK I, Rw,P 32dB)
 1-flg. dichtschießend 42mm mit Schallschutzfunktion Rw 37dB (SK II, Rw,P 37dB)

Ausschreibungstext - Fingerschutztüren und -zargen

1-flg. dichtschießend 70mm mit Schallschutzfunktion Rw 42dB (SK III, Rw,P 42dB), sowie zusätzlichen Anschlagprofil Typ ZAP für 2. Dichtungsebene der Fingerschutzzarge

- 2-flg. dichtschießend 57mm (leichte Ausführung mit Röhrenspaneinlage)
- 2-flg. dichtschießend 57mm (mittelschwere Ausführung mit Vollspaneinlage)
- 2-flg. dichtschießend 57mm mit Schallschutzfunktion Rw 32dB (SK I, Rw,P 32dB)
- 2-flg. dichtschießend 57mm mit Schallschutzfunktion Rw 37dB (SK II, Rw,P 37dB)
- 2-flg. dichtschießend 70mm mit Schallschutzfunktion Rw 42dB (SK III, Rw,P 42dB), sowie zusätzlichen Anschlagprofil Typ ZAP für 2. Dichtungsebene der Fingerschutzzarge

Türblattoberfläche:

- Echtholz furniert, Holzart Buche, Eiche, Ahorn, etc., klarlackiert _____
- RAL-lackiert _____

Türblattkante:

- Einleimer verdeckt, aus Massivholz Buche, Eiche, Ahorn, etc., klarlackiert _____
- Anleimer verdeckt, aus Massivholz Buche, Eiche, Ahorn, etc., klarlackiert _____
- Anleimer RAL-lackiert, passend zur Türblattoberfläche

Fingerschutztürblatt (Detailbeschreibung)

Farbe der Fingerschutzprofile (in der Türkante integriert):

- schwarz
- grau

Lichtausschnitt * mit Verglasung VSG 8mm (auf Türfunktion ist zu achten):

- Edelstahl-Bullauge, Nenndurchmesser (Standard) 400mm, Glas 350mm
- Edelstahl-Bullauge, Nenndurchmesser 350 oder 500mm _____
- Holz-Bullauge, Buche oder Ahorn, Nenndurchmesser 350mm, Glas 323mm _____
- Lichtausschnitt (B x H) 215 x 1425mm (Standard), Holz-Glasleisten, Buche oder Ahorn _____
- Lichtausschnitt (B x H) 215 x 1425mm (Standard), Holz-Glasleisten, RAL 9016 oder 7016 _____
- Lichtausschnitt (B x H), Holz-Glasleisten, Buche oder Ahorn _____
- Lichtausschnitt (B x H), Holz-Glasleisten, ummantelt RAL 9016 oder 7016 _____
- Lichtausschnitt (B x H), Holz-Glasleisten, RAL-lackiert _____

*Friesbreiten des Türblattes mind. 220mm (seitlich und oben) sowie 350mm (unten) – Beispiele siehe Beiblatt

Fingerschutzbänder:

- Edelstahldreierollenbänder mit massiver Aluminiumhülse, Oberfläche naturfarbig eloxiert E6EV1 (Standard)
- Edelstahldreierollenbänder mit massiver Aluminiumhülse, Oberfläche passend zur Zarge

Einsteckschloss (auf Türfunktion ist zu achten):

- PZ Objekt-Einsteckschloss, Klasse 3, in Flüsterqualität mit Kunststofffalle und Führungsrolle
- BAD/WC Objekt-Einsteckschloss, Klasse 3, in Flüsterqualität mit Kunststofffalle und Führungsrolle

Türdrückerhöhe:

- 1050mm von Oberkante Fertigfußboden OKFF (Standard)
- 850mm von Oberkante Fertigfußboden OKFF (barrierefrei nach DIN 18040)
- 1550mm von Oberkante Fertigfußboden OKFF (für Kinder nicht erreichbar)
- _____mm von Oberkante Fertigfußboden OKFF (Sonderausführung)

Standflügelverriegelung (bei 2-flg. Ausführung):

- Kantriegel manuell, 2 Stück für Verriegelung nach oben und unten
- Kantriegel manuell, 2 Stück, lange Ausführung für oben (für hohe Türen)
- Automatische Standflügelverriegelung, inkl. Schnappschloss und Stangenführungen

Ausschreibungstext - Fingerschutztüren und -zargen

Türschließer:

- aufgesetzter Obentürschließer, Gleitschiene DORMAKABA TS93
- verdeckt liegender Obentürschließer Typ DORMAKABA ITS96
- aufgesetzter Obentürschließer mit Freilauffunktion, Gleitschiene DORMAKABA TS99 FL
- verdeckt liegender Obentürschließer mit Freilauffunktion Typ DORMAKABA ITS96 FL

Türdrücker:

Edelstahl-Objektgarnitur U-Form, matt gebürstet, mit OGL Gleitlagertechnik, geprüft nach EN 1906 Klasse 4, Vierkantstift 8 oder 9mm mit Spezialmadenschraube, Befestigung beidseitig unsichtbar, Drücker festdrehbar gelagert in Stahlkonstruktion mit Stütznocken, inkl. PZ-Rosette oder WC-Rosette mit Riegel _____

Bodendichtung:

absenkbare Bodendichtung (Standard bei Schallschutzfunktion)

Elementaufteilung EAT

Türblatt 1-flg. - EAT 1- ...

Türblatt 2-flg. - EAT 2- ...

- 1 standard (mit 3-seitig umlaufender Zarge)
- 3 mit Oberblende gegengefälzt
- 5 mit Glasoberlicht, Kämpfer Typ KST und Glashalteleisten Typ GL15
- 9 mit Glasseitenteil zur Schlosskante, Pfosten Typ KFI und Glashalteleisten Typ GL15
- 10 mit Glasseitenteil zur Bandkante, Pfosten Typ KFI, Kämpfer Typ KST und Glashalteleisten Typ GL15
- 11 mit zwei Glasseitenteilen, Pfosten Typ KFI, Kämpfer Typ KST und Glashalteleisten Typ GL15
- 12 mit Glasoberlicht, sowie Glasseitenteil zur Schlosskante, durchgehendem Pfosten Typ KFI, Kämpfer Typ KST und Glashalteleisten Typ GL15
- 13 mit Glasoberlicht, sowie Glasseitenteil zur Bandkante, durchgehendem Pfosten Typ KFI, Kämpfer Typ KST und Glashalteleisten Typ GL15
- 16 mit Glasoberlicht, sowie zwei Glasseitenteilen, durchgehenden Pfosten Typ KFI, Kämpfer Typ KST und Glashalteleisten Typ GL15

Positionsbeschreibung Türelement mit Zarge

Abmessungen:	Breite [mm]	x	Höhe [mm]
Rohbau-Nennmass (RBM)	_____	x	_____
Zargenfalzmass (ZFM)	_____	x	_____
Profiltiefe (PA)	_____		
DIN-Richtung (Links oder Rechts)	_____		
Elementaufteilung EAT 1- oder 2-	_____		

Anmerkung: Um den Vorgaben der DIN 18040 für barrierefreies Bauen und Wohnen im öffentlichen Bereich zu entsprechen ist eine Abmessung des Türelementes mit einem lichten Türdurchgang von mind. 900mm x 2050mm, sowie eine Drückerhöhe von 850 bis 1050mm vorzusehen. Ferner sind ebenfalls Abstandsflächen und Bewegungsflächen für die Positionierung des Türelementes in der Wand einzuhalten um ein normkonformes Element nach DIN 18040 zu erhalten.

Bezugsquelle:

Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG
 Kutschenweg 12
 D-76287 Rheinstetten, Germany
 Tel. +49 (0)721 51 69- 0
 Fax +49 (0)721 51 69- 40
info@kueffner.de
www.kueffner.de